

0-31,5 Recyclé SJTP - RCA



Poids du prélèvement : 46 kg 255

Échantillon après lavage

Valeur au bleu de méthylène du sol : 0,12

classification GTR : **AR-A5 G3** (Guide du terrassement : Mai 2023)

AR-A5 : Mélange de matériaux de déconstruction

G1 : Fraction 2/ 31,5 (D) mm supérieure à la fraction 0,063/2 mm
et coefficient d'uniformité* supérieur à 6 (ici environ 29)

CU = d60 % divisé par d10 %

Ancienne classification GTR: **F71 B3**

F71 : Matériaux de déconstruction, sans plâtre, épuré des éléments putrescibles,
concassé, criblé, déferraillé, homogénéisé.

B3 : D inférieur à 50 mm, pourcentage de 0-2 mm inférieur à 70 %,
VBS compris entre 0,1 et 0,2 %.

Mercuriol le 18/04/2024



Laurent DEVAUD : technicien laboratoire